



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНУ

**ПРЕДПИСАНИЕ № 14 / 1 / 12**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*Заведующей детского сада "Малыш" Чигаевой Милане Сулюмбековне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Урус-Мартановского района по пожарному надзору № 14 от «26» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «04» марта 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «04» марта 2019г.

проведена проверка Государственным инспектором Урус-Мартановского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по пожарному надзору ст. лейтенантом внутренней службы Исмаиловым А.Р. в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малыш» с. Алхазурово Урус-Мартановского муниципального района

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Заведующей Чигаевой Миланой Сулюмбековной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприимания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	К работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам		

		<p>пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. ППР РФ п.3</p>		
2	<p>В актовом зале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника</p>	<p>Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника ППР РФ п.42</p>		

3	В котельной помещении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника ППР РФ п.42	Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника ППР РФ п.42		
4	В котельной помещении эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции ППР РФ п.42		
5	В котельной помещении не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2	Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 ППР РФ п.70		
6	В котельной помещении не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте	В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной		

		<p>безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.</p> <p>ППР РФ п.2</p>		
7	<p>В котельной помещении отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны</p>	<p>В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p> <p>ППР РФ п.6</p>		
8	<p>В помещении столовой не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте</p>	<p>В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее -</p>		

		<p>руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.</p> <p>ППР РФ п.2</p>		
9	<p>В помещении столовой отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны</p>	<p>В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p> <p>ППР РФ п.6</p>		
10	<p>В помещении столовой не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2</p> <p>ППР РФ п.70</p>		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор  
Урус-Мартановского района по пожарному надзору  
ст. лейтенант внутренней службы



А.Р. Исмаилов

« 05 » марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующая Чигаева М.С.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » марта 2019 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25; ЮРЦ МЧС России - 8(8863) 210-53-46.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ УРУС-  
МАРТАНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Малыш»  
с. Алхазурово Урус-Мартановского  
муниципального района»  
(МБДОУ «Детский сад № 2  
«Малыш» с. Алхазурово)»**

Кавказская ул., 26, с. Алхазурово,  
Урус-Мартановский муниципальный район, ЧР, 366500  
тел.: 8(938)999-73-87; e-mail: mbdou2017\_malysh@mail.ru  
ОКПО 19656884, ОГРН 1172036006185,  
ИНН/КПП 2010008108/201001001

**МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ  
«ХЪАЛХА-МАРТАНАН  
МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН  
ШКОЛАЛ ХЪАЛХАРА  
ДЕШАРАН УРХАЛЛА»**

**Хьалха-Мартан муниципальни  
кюштан Олхазаркютаран  
школан хьалхара дешаран  
муниципальни бюджетни учреждени  
№ 2 йолу берийн беш «Малыш»**

Кавказски ур., 26, Олхазар-Кютар юрт,  
Хьалха-Мартан муниципальни кюшт, НР, 366500  
тел.: 8(938)999-73-87; e-mail: mbdou2017\_malysh@mail.ru  
ОКПО 19656884, ОГРН 1172036006185,  
ИНН/КПП 2010008108/201001001

08.04.2019 № 15  
На № 52-2-3-13 от 15.03.2019

Инспектору Урус-Мартановского  
муниципального района  
по пожарному надзору

А.Р.Исмаилову

Довожу до вашего сведения, что нарушения по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад № 2 «Малыш» с.Алхазурово Урус-Мартановского муниципального района» устранены;

1. Проводятся мероприятия по обучению работников мерам пожарной безопасности.
2. Светильники в актовом зале заменены потолочными светодиодными панелями.
3. В котельном помещении на светильниках установлены колпаки.
4. В котельном помещении электропровода и кабели изолированы.
5. Объект обеспечен огнетушителями по нормам.
6. Все огнетушители исправны.
7. Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте.
8. В котельной и в столовой вывешены таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны.

Заведующий



М.С. Чигаева